





INSTALLATION D' UN PUIT D' ACCÈS PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON DE TYPE 2 EN DEUX SECTION MILIEU: TROTTOIR EN BÉTON DE CIMENT DÉTAIL 2 (FOURNISSEUR : LECUYER)



NOTE AUX TRAVAUX


- 1- GRANULATS CONFORME À NG-2560-114
POUR LES CARACTÉRISTIQUES
INTRINSÈQUES ET DE FABRICATION.
- 2- CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON
DE CIMENT:
RÉSISTANCE À 28 JOURS = 35MPa
AIR ENTRAÎNÉ 5 À 8%
AFFAISSEMENT 100± 30mm
E/C: 0.45min

SCEAU DE L'INGÉNIEUR



(UNITÉS : mm)

DÉTAIL X



NOTES D'INSTALLATION

- 1) LA ZONE DE CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE
REMISE À L'ÉTAT D'ORIGINE OU EN
MEILLEURE CONDITION
- 2) LES TRAVAUX SERONT COORDONNÉS AVEC
UN AVIS DE 48 HEURES AVANT LE DÉBUT
DES TRAVAUX; ENTRE LES SERVICES
PUBLIC IMPLIQUÉ ET AVEC LA
MUNICIPALITÉ.
- 3) POSER IDENTIFICATEUR DE CÂBLE
SOUTERRAIN AUX POTEAUX
- 4) TOUT CONDUIT SERA MANDRINÉ
ET MUNI D'UNE CORDE DE TIRAGE
(POLYPROPYLENE DIA. 6MM.)
- 5) TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM
SAUF INDICATION CONTRAIRE
- 6) TOUT CONDUIT SOUS VOIE CARROSSABLE
AINSI QUE TOUT COUDE, SERONT ENROBÉS
DE BÉTON.
- 7) AUCUN COUDE VERTICAL POUR PIEDDESTAL,
NE DEVRA ÊTRE INSTALLÉ ;
- À MOINS DE 500mm DE TOUT COUDE
VERTICAL TIERS OU D'UN PUIT HQ
- À MOINS DE 1500mm D'UNE VOIE
CARROSSABLE, D'UN TROTTOIR, D'UNE PISTE
CYCLABLE OU D'UN TRANSFORMATEUR HQ.
- À MOINS DE 2000mm D'UNE BORNE
D'INCENDIE
- 8) TOUTES SOUDURES SUR TIGE DE MALT
DEVONT ÊTRE DE TYPE CALDWELL
- 9) LA MALT DOIT ÊTRE COMMUNE À CELLE
DE HQ SI LE SOCLE EST À MOINS DE
3m D'UNE MALT DE HQ
- 10) UN RUBAN SIGNALÉTIQUE DEVRA ÊTRE
INSTALLÉ AU DESSUS DES CONDUITS
- 11) LES TRAVAUX DEVONT ÊTRE CONFORMES
AU CCQG DE L'ANNÉE EN VIGUEUR

LE PRÉSENT PLAN CONSTITUE LES EXIGENCES
DE VIDÉOTRON S.E.N.C.



1	MISE À JOUR SIGNATURE DE L'ING.	2013-08-28
NO	REVISION	DATE
NORME D'INSTALLATION D'UN PUIT D'ACCÈS		
TITRE: INSTALLATION TYPE D'UN PUIT D'ACCÈS DE TYPE 2 SOUS UN TROTTOIR		
PROJETÉ PAR: VIDÉOTRON S.E.N.C. PL TURGEON		
DESS. PAR: Y. HACHEZ		
APP. PAR: PASCAL COLLETTE ING.		
PROJET NO		1 DE 1
DATE: 2013-08-14	ÉCHELLE: AUCUNE	DÉSSIN NO