



Notes :

- 1- Un bouchon étanche et résistant aux chocs doit être installé à l'arrière de chacun des manchons à bout évasé si aucun conduit n'est prévu dans la fenêtre. Dans l'éventualité où il n'y a pas de bouchon étanche de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour recevoir un bouchon conique, peut être utilisée (voir détail 2).
- 2- Possibilité de percer le puisard, selon le projet.
- 3- Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponibles.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	COFFRAGE CTR 2,2	N° : 103-2201-01	
	Ingénieur :		Volume : B.41.21	
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141	Date : 2020-03		Révision : 00
		Indiquées		Page : 1 de 1
		MINICHAMBRES POUR POSTES DE TRANSFORMATION		
		OUVRAGES CIVILS DES POSTES		