



**TABLEAU 1**

LONGUEUR	REQUIS POUR:
860 lg	CTE 5,7, 7,3, 8,0 et 8,0S CTE 7,3 SN, PA
305 lg	CTR 2,2, 4,0
250 lg	MCJ et PA intégré

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

**Barre ronde :**

- Matériau : acier selon la norme ASTM A36 ou équivalent, Ø12,7, filetée sur toute la longueur
- La galvanisation doit être conforme à la norme ASTM A123 avec une rétention nette de 600 g/m<sup>2</sup>.

**REQUIS POUR:**

PA, MCR, CTE, CTR et CP

**BARRE DROITE FILETÉE Ø12,7**

PARTICULARITÉS CIVILES

ENCADREMENTS GÉNÉRAUX

N° :

**100-1901-04**

Volume :

**B.31.21**

Révision :

**01**

Entrée en vigueur :

**2021-07**

Page :

**1 de 1**