


Vue en élévation

Notes :

- *- Le granulat concassé peut être remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.
- 1- En présence de roc, minimum de 150 mm. La membrane géotextile est nécessaire même en présence du roc.
- 2- Tuyau pour le drainage vers l'égout ou le fossé lorsque requis en présence d'un point bas, nappe phréatique, etc.
- 3- La membrane est requise en présence d'un sol migrateur pouvant s'infiltrer dans le remblai autour de la chambre.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	COUPE TYPE D'UN OUVRAGE PA	N° : 102-1130-01		
	Ingénieur <i>C. Bessette, ing.</i> <small>2022-04-26</small>		Volume : B.41.21		
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141		GÉNÉRALITÉS	Révision : 01	Entrée en vigueur : 2022-04
Échelle : 1:30			OUVRAGES CIVILS DE RACCORDEMENT ET DE JONCTION	Page : 1 de 1	