



Vue en élévation

Notes :

*- Le granulat concassé peut être remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.

1- En présence de roc, minimum de 150 mm. La membrane géotextile est nécessaire même en présence du roc.

2- La membrane est requise en présence d'un sol migrateur pouvant s'infiltrer dans le remblai autour de la chambre.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	COUPE TYPE D'UN OUVRAGE MCR	N° : 102-2130-01	
	Ingénieur  2022-01-20		Volume : B.41.21	
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141		MINICHAMBRES DE JONCTION	Révision : 01
Échelle : 1:30		OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT	Page : 1 de 1	