



**Vue isométrique**

**Articles :**

- ① Collecteur de terre, **conducteur 4/0 AWG, Cu nu étamé**
- ② Connecteurs fournis et installés par HQ

**Notes :**

1 - Donner du mou aux conducteurs de la zone centrale.

	LONGUEUR DU CONDUCTEUR EN CUIVRE (m)
N° d'article	①
Qté	8,4



Élaboration :  
Carole Bessette, ing.  
Ingénieur



**NORME**

Échelle :  
1:20

**MISE À LA TERRE  
MCR**

MINICHAMBRE DE RACCORDEMENT

OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT

N° :

**102-2501-01**

Volume :

**B.41.21**

Révision :

**01**

Entrée en vigueur :

**2021-07**

Page :

**1 de 1**