

Vue en élévation


Notes :

*- Le granulat concassé peut être remplacé par le remblai sans retrait sur accord des municipalités et organismes concernés.

1- En présence de roc, minimum de 150 mm. La membrane géotextile est nécessaire même en présence du roc.

2- Tuyau pour le drainage vers l'égout ou le fossé lorsque requis en présence d'un point bas, nappe phréatique, etc.

3- La membrane est requise en présence d'un sol migrateur pouvant s'infiltrer dans le remblai autour de la chambre.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	COUPE TYPE D'UN OUVRAGE PAC		N° : 102-3130-01	
	Ingénieur <i>C. Bessette, ing.</i> 2022-01-20			Volume : B.41.21	
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141	PUIITS DE RACCORDEMENT		Révision : 01	Entrée en vigueur : 2021-12
		OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT		Page : 1 de 1	

Échelle :
1:30