


Notes :

- Les liaisons aérosouterraines à 1 ou 2 conduits sont réalisées sur un poteau de classe 4 ou plus.
- Les liaisons aérosouterraines à 4 conduits sont réalisées sur un poteau de classe 2 ou plus en montage de course.
- L'installation typique de la disposition de la canalisation peut varier selon le projet.

	Élaboration : Sandrine Twagirimana, ing.	COUPE TYPE D'UNE BUTÉE		N° : 101-2101-01	
	Ingénieur			Volume : B.41.21	
	Sandrine Twagirimana, ing. Permis OIQ #5083730	CANALISATIONS BÉTONNÉES		Révision : 01	Entrée en vigueur : 2023-10
		CANALISATIONS SOUTERRAINES		Page : 1 de 1	

Échelle :
1 : 40